

仕様書

- 1 名 称 宮崎県宮崎家畜保健衛生所検査棟 プレハブ冷凍庫機器修繕業務
- 2 修繕内容 宮崎家畜保健衛生所検査棟内の冷凍室冷凍設備の機器更新を行う
- 3 数量等

更新機器	規格・仕様	数量	単位
空冷一体式冷凍機 (冷媒:R463A-J)	三菱電機 EC0V-DM22WA-BS ※耐塩害仕様 (4.06KW(ET= -30° C))	1	台
冷却器 (霜取:ヒーターデフロスト)	三菱電機 UCR-D6VHB (6.40KW(TD= 10° C))	1	台
コントローラ	三菱電機 RBS-M20HRA-SQ	1	台

- 4 修繕箇所 別紙平面図のとおり
- 5 修繕の条件
 - (1)既設機器の撤去及び更新機器の搬入・据付・設置に係る資材、施工費を含めること
 - (2)施工により発生する廃棄物は、受託者が適切に処分すること
 - (3)試験運転まで実施し、宮崎家畜保健衛生所職員立会いの下、適正に稼働することを確認すること
 - (4)修繕作業については、週休日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までとし、日程調整については業務に支障を来さないよう、事前に協議して決定すること
ただし、特段の理由により契約期間内に完了しない可能性が発生した場合にはこれに限らず発注者と協議し契約期間を最優先に行うこと
- 6 修繕の場所
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂3151-1
宮崎県宮崎家畜保健衛生所
- 7 修繕の期限
契約締結日から令和9年3月31日まで
- 8 報告書
修繕完了後に修繕前と修繕後の写真を提出すること
- 9 その他
本仕様書に記載のない内容について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する