

県立農業大学校火災等複合受信機及び非常用放送設備更新修繕(職員室、学生寮舎監室、警備員室)

内 訳	規 格	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)
複合受信機(職員室用) リニューアル内器	(参考機種※) BZF95 フレキ P-1 パナソニック LPガス P型1級複合機 自動試験	1	台		
標準サイズ 基盤12枚用					
自火報55回線 防排煙5回線 ガス10回線(LP)					
移信ユニット	標準30L+増設30L				
地区音響出力	標準25+増設無し				
電源取付板	ブランクパネル11H分 ブランクパネル6H分(右盤用)				
副受信機40回線 (露出型)	BZJ4 BZF2802A	1	台		
蓄電池設備3型ガス漏れ警報器	BG5203H DC24V用	1	台		
小計					
複合受信機(舎監室用) リニューアル内器	(参考機種※) BZF95 フレキ P-1 パナソニック LPガス P型1級複合機 自動試験	1	台		
自火報25回線 防排煙10回線 ガス5回線(LP)					
移信ユニット	標準30L+増設30L				
地区音響出力	標準25L+増設無し				
電源取付板	ブランクパネル15H分				
上部ダクト既設使用	子扉無し				
蓄電池設備3型ガス漏れ警報器	DC24V用 BG5203H	1	台		
小計					
非常用放送設備(舎監室用)					
ラック型非常用放送設備向けユニット セット	(参考機種※) パナソニック WU-ER500A	1	台		

増設用出力制御ユニット	パナソニック WU-ER552	1	台		
電源制御ユニット	パナソニック WU-L62	1	台		
電力増幅ユニット	パナソニック WU-PD122	1	台		
非常電源ユニット	パナソニック WU-570B	1	台		
密閉型ニッケル・水素蓄電池	7000AH パナソニック WU-EB700	1	台		
ミキサーユニット	パナソニック WU-M60A	1	台		
年間式PTラック型・チャイム型 KN	パナソニック TD9102KN	1	台		
ラック取付金具 TD9100N用	パナソニック TD91003727N	1	台		
1Uスリットパネル	パナソニック YBSPN013	6	枚		
2UランクパネルAVライトグレイ	パナソニック YBSPN011	9	枚		
小計					
副受信機(警備員室用)	(参考機種※) パナソニック MS9 40回線 逐次・拡大警報機能付 ※ 職員室複合受信機の副受信機	1	台		
小計					
既設撤去及び機器取付費		1	式		
試験調整費		1	式		
消耗雑材料費		1	式		
官公庁届出及び消防検査立会費		1	式		
諸経費(廃材処理費含む)		1	式		
小計					
消費税					
合計					