

質問回答書

件名 宮崎県公共施設LED化推進事業			
No	該当箇所	質問内容	回答
1	【様式4-3】過去の類似業務実績	申請者または共同事業者の実績で宜しいでしょうか。	共同申請者であればメーカー等の設備導入実績を記載いただいて構いませんが、契約者となるリース会社の同様のリース契約実績を優先的にお示してください。
2	【様式4-3】過去の類似業務実績	“類似業務”の実績のためLED照明器具の賃貸借（リース）契約が対象になるものと思料いたします。実績に挙げる条件として、照明器具の設置が完了し、賃貸借が開始していれば宜しいでしょうか。	ご認識のとおりです。
3	【公募要領】5-(1)-オ	リース期間満後は物件を貴県に譲渡すると定められているため、固定資産税は免除されるという認識で良いでしょうか。	【訂正】 企画提案書時点では、償却資産税をリース料に含まず算定してください。 事業者の決定後、各市町村に取扱をご確認のうえ、改めて協議させていただきます。
4	【賃貸借及び保守契約書（案）】第5条	本件に契約保証金が課される場合、契約保証金が免除となる要件をご教示ください。	以下のいずれかの場合、契約保証金が免除となります。 ①リース会社が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結。 ②過去2年間に国又は地方公共団体と締結した、種類及び規模がほぼ同等な契約実績を2つ提示。
5		本件は債務負担行為または長期継続契約のどちらでしょうか。	長期継続契約です。
6		長期継続契約の場合、翌年度以降の予算の削減等があった場合、事業者の損害の補填はございますでしょうか。	リース料金については、必要経費として確実に措置していくこととしております。万が一、予算の都合により事業の継続が不可能となった場合は、協議により決定した内容を補填させていただきます。
7		落札後、天災・世界情勢等の影響が契約締結時より悪化し、賃貸借開始期間を超えてしまう可能性がある場合、不可抗力とみなし協議いただけたらと考えてよろしいでしょうか。	そのような事態が生じた場合は、改めて契約内容を検討させていただきます。
8		落札者となった後に、詳細協議にて事業が困難と判断し辞退した場合、ペナルティは無いものとの認識でよろしいでしょうか。	ペナルティはございませんが、原則辞退としないよう協議させていただきます。

9	【賃貸借及び保守契約書(案)】第5条	<p>契約保証金についてです。 貴県契約規則第101条2項には1号に契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。3号に契約を締結しようとする日の属する年度前の2箇年度の間は国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約・・・2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないとき。とございます。1号の履行保証保険は契約締結日から賃貸借満了までを契約期間とする一括契約としなければならないとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>履行保証保険は、契約締結日から1年間で締結していただき、2年目まで履行保証保険に加入していただく必要がございます。</p>
10	【賃貸借及び保守契約書(案)】第5条	<p>上記質疑に続き、3号の契約実績はLED照明賃貸借事業として賃貸借期間が満了している実績を2件との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>契約が締結され、賃貸借が開始されていることを提示いただければ、賃貸借期間を満了せずとも実績として認められます。</p>
11		<p>1グループあたりのプレゼンテーション参加人数の上限をご教示いただけないでしょうか。</p>	<p>一提案あたり5名までとさせていただきます。</p>
12		<p>プレゼンテーション実施時のプロジェクト、HDMIケーブルはご準備いただけるとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>プレゼンテーション用の機材（モニター、HDMIケーブル）は当県にて用意します。</p>
13	【公募要領】5-(1)-ウ	<p>誘導灯の削減効果の計算条件（点灯時間）ご提示いただけないでしょうか。</p>	<p>電気料金削減効果の試算においては、誘導灯は除外いただき、各部屋の一般的な電灯のみの削減効果を入力してください。</p>
14	【公募要領】2-(4)-イ	<p>リース期間満了後は、無償譲渡とある為、償却資産税はリース料に含まないとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>【訂正】 企画提案書時点では、償却資産税をリース料に含まず算定してください。 事業者の決定後、各市町村に取扱をご確認のうえ、改めて協議させていただきます。</p>
15	【公募要領】5-(1)-オ	<p>リース料金（月額及び総額）は税抜き金額の記載でよろしいでしょうか。</p>	<p>御認識のとおりです。 税抜き価格であることが分かるよう記載をお願いします。</p>
16	【公募要領】5-(1)-ウ	<p>C02排出削減量を計算する場合、C02排出係数は0.406kg-C02/kwh（2023年度九州電力実績）でよろしいでしょうか。上記以外の場合は数値をお示しください。</p>	<p>御認識のとおりです。 C02排出係数 0.406kg-C02/kwhで算出してください。</p>
17	【公募要領】5-(1)-ウ	<p>企画提案書に記載する事業効果の電力単価は30円/kwhとしてよろしいでしょうか。上記以外の場合は単価をお示しください</p>	<p>電力単価は一律25円/kwhとしてください。</p>
18		<p>企画提案書作成にあたっては様式4-1、4-2が指定様式となりますが、補足の資料として指定様式外の別途提出する事は可能との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>御認識のとおりです。</p>