

(別紙1)

県立農業大学校・総合農業研修センター火災等複合受信機及び非常用放送設備更新修繕

内 訳	規 格	数量	単位	単価(円)	金額(円)
複合受信機(管理棟職員室用) 標準サイズ 基盤12枚用 移信ユニット 地区音響出力 電源取付板	自火報25回線 防排煙5回線 ガス10回線 警報8回線 (参考機種※) GP型1級複合受信機 A2タテ型 マップ式 日本ドライケミカル(株) NBC918AEA50	1	台		
小計					
複合受信機(学生寮舎監室用) 移信ユニット 地区音響出力 電源取付板 上部ダクト既製品使用	自火報20回線 防排煙10回線 ガス5回線 警報8回線 (参考機種※) GP型1級複合受信機 A2タテ型 マップ式 日本ドライケミカル(株) NBC918AEA40	1	台		
小計					

内 訳	規 格	数量	単位	単価(円)	金額(円)
非常用放送設備(学生寮舎監室用)					
ラック型非常用放送設備向けユニットセット 多言語対応	(参考機種※) ユニベックス(株) RUS-3001	1	台		
業務用ミキサーユニット	(参考機種※) ユニベックス(株) RUX-3210	1	台		
業務用モニターユニット 4回線切替	(参考機種※) ユニベックス(株) RIM-3140	1	台		
電力増幅ユニット(240W)	(参考機種※) ユニベックス(株) RAA-3324	1	台		
非常電源ユニット	(参考機種※) ユニベックス(株) RDE-3220	1	台		
密閉型ニッケルカドニウム電池 (24/360W)		1	台		
制御電源ユニット	(参考機種※) ユニベックス(株) RPC-3201	1	台		
増設出力端子盤ユニット(20回線)	(参考機種※) ユニベックス(株) RJB-3220	1	台		
換気パネル(1Uグレー)		5	枚		
blankパネル(2Uグレー)		8	枚		
プログラムチャイム 録音時間60分仕様	(参考機種※) ユニベックス(株) PBS-D500 II	1	台		
ラック取付金具		1	式		
GPSタイムサーバー 最大配線距離100m		1	台		
小計					
副受信機(管理棟警備員室用) ※管理棟職員室複合受信機の 副受信機	40回線 (参考機種※) マップ式副受信機 40回線 壁掛型 A2タテ 日本ドライケミカル(株) NY1408AE40H	1	台		
小計					

内 訳	規 格	数量	単位	単価(円)	金額(円)
同上機器撤去及び取付費		1	式		
試験調整費		1	式		
雑材料・消耗品費		1	式		
消防提出書類作成提出費		1	式		
消防検査立会費		1	式		
諸経費		1	式		
小計					
複合受信機(農業総合研修センター用) 電源取付板	自火報20回線 防排煙5回線 火災 代表(管理棟へ)1回線 (参考機種※) P型1級複合受信機 A3ヨコ型 マップ式 NBP150AE30 日本ドライケミカル(株)	1	台		
同上機器撤去・取付費		1	式		
試験調整費		1	式		
雑材料・消耗品費		1	式		
消防提出書類作成提出費		1	式		
消防検査立会費		1	式		
諸経費		1	式		
小計					
合計					
消費税及び地方消費税					
総合計					