

仕 様 書

- 1 名 称 酪農成牛舎インバーターファン修繕業務
- 2 修繕内容 酪農成牛舎インバーターファンの取替修繕を行う
- 3 数量等 詳細は別紙1のとおり
- 4 平面図 別紙2のとおり
- 5 修繕箇所 別紙3のとおり
- 6 修繕の条件
 - ① 修繕に係る一切のものを含めること
 - ② 材料の搬入、修繕等の日程については、事前に協議を行うこと
 - ③ 場内への入場の際には担当者の指示に従うこと
- 7 修繕場所
宮崎県畜産試験場 宮崎県西諸県郡高原町大字広原5066
- 8 修繕の期限
令和7年3月24日（月）
- 9 報告書
修繕完了後に修繕前と修繕後の写真を提出するものとする
- 10 試運転
修繕完了後、正常に稼働することを確認するため、畜産試験場の担当者
立会いの下に試運転を行うこと
- 11 その他
本仕様書に記載のない内容について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する

修繕業務の数量一覧

| 品名 | 規格・仕様 | 数量 | 単位 | 備考 |
|-------------------|-----------------------------|----|----|----|
| 酪農成牛舎インバーターファンの修繕 | | | | |
| 畜産用インバーターファン | 風量90~750m ³ /min | 20 | 台 | |
| | 呼径100cm | | | |
| | 温度センサーあり | | | |
| 専用コントローラー | | 1 | 台 | |
| 取付工事 | 2次側電気工事を含む | 20 | 台 | |
| | (ファン取付資材ロープ) | | | |
| 諸経費 | | 1 | 式 | |
| | | | | |


(参考機種)

畜産用インバーターファン

パナソニック NK-14FZC

専用コントローラー

パナソニック NK-FKB01



既存酪農成牛舎インバーターファン



インバーターファン(東側)




インバーターファン(中東側)



インバーターファン(中西側)



インバーターファン(西側)



コントローラー