

県営国民宿舎えびの高原荘西館屋根改修工事に係る質問・回答

No.	質問内容	回答
1	屋根勾配は何寸ですか	断面図及び立面図を添付します。
2	屋根横葺きのメーカーはどこですか	不明です。
3	屋根横葺きジョイント部のみ改修は1年後また漏水します。	漏水の原因として考えられる箇所について、当面の対策として処置するものです。 施工中にその他不具合が確認された場合は別途協議を行います。
4	屋根横葺き現状は腐食してないですか ジョイント部を外した後本体横葺きが破損する可能性あり	腐食していないものと考えています。 施工中に腐食箇所が確認された場合は別途協議を行います。
5	えびの気象条件として1月2月は施工が厳しいのでは	3月末までの工期を予定していますが、気象条件の影響による施工日数の不足が発生した場合は別途協議を行います。
6	屋根既存塗装か防水改修していれば ジョイント部は端末コーキングしていて施工が困難なのは	ご指摘の塗装等は行っておりません。